

水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年2月3日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 (株)時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年1月21日 に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E-(9)-1406220387

CE (株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 内風呂 A

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	1.2 度	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.3 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。
(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者 小澤一弘



水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年2月3日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 (株)時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年1月21日に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E-(9)-1406220387

(株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 露天風呂 A

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	0.1 度未満	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	6.7 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。
(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者 小澤一弘



水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年2月3日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1

依頼者氏名 (株)時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年1月21日に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E-(9)-1406220387

(株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 内風呂 B

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	1.0 度	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.3 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。

(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者

小澤一弘



水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年2月3日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1

依頼者氏名 (株)時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年1月21日に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E-(9)-1406220387

CE (株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 露天風呂 B

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	0.1 度未満	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.9 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。

(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者

小澤一弘

