

水質検査成績書


レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年9月24日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 株式会社 時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年9月13日に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E(10)-1606220387

CE (株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 露天B

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	0.1 度	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10.8 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。
(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者 小澤一弘



水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年9月24日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 株式会社 時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年9月13日に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E(10)-1606220387
中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 内湯A

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	3.6度	5度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5 mg/L未満	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。
(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者 小澤一弘



水質検査成績書

レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年9月24日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 株式会社 時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年9月13日 に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E(10)-1606220387

〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 内湯B

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	3.8 度	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.6 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	
判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。 (静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)		

検査責任者 小澤一弘



水質検査成績書


レジオネラ属菌検査結果	
検査結果	水質基準
検出しない (10cfu/100mL未満)	検出されないこと (10cfu/100mL未満)

水質検査結果

平成28年9月24日

依頼者住所 静岡県島田市川根町笹間渡195-1
依頼者氏名 株式会社 時之栖 川根温泉ホテル 様

平成28年9月13日 に依頼された試料の検査結果は下記の通りです。

登録衛生検査所 静岡県第14-5号
医療関連サービスマーク認定
認定番号 E(10)-1606220387

CE (株)中部衛生検査センター
〒428-0007静岡県島田市島663-3
TEL(0547)46-2348 FAX(0547)46-2343

採水箇所 露天A

試験検査項目	試験検査結果	水質基準値
濁度	0.1 度	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2 mg/L	25 mg/L以下
大腸菌群	0 個/mL	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	検出しない(10cfu/100mL未満)	検出されないこと(10cfu/100mL未満)
	以下余白	

判定 : 上記の水質項目は水質基準に適合しています。

(静岡県条例施行規則第67号及び68号に基づく水質検査法による。)

検査責任者 小澤一弘

